| COMUNE | PUNTO DI PRELIEVO | PERIODO DI RIFERIMENTO | pH | Residuo fisso a 180° | Durezza | Conducibilità | Calcio | Magnesio | Ammonio | Cloruri | Solfati | Potassio | Sodio | Arsenico | Bicarbornati | Cloro residuo | Floruri | Nitrati | Nitriti | Manganese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *unità di misura* | Unità di pH | mg/l | °F | µS/cm a 20°C | mg/l | mg/l | mg/l NH4 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg/l HCO3 | mg/l | mg/l | mg/l NO3 | mg/l NO2 | µg/l |
| | | *Limiti di legge previsti dal DLgs 31/2001 e s.m.i.* | tra 6,5 e 9,5 | Valore massimo consigliato 1500 | Valori consigliati 15-50 | 2500 | non previsto | non previsto | 0,5 | 250 | 250 | non previsto | 200 | 10 | non previsto | Valore consigliato 0,2 | 1,5 | 50 | 0,5 | 50 |
| MONGRANDO | ACQUEDOTTO COMUNALE GUIASC | media 2017 | 7,72 | 60 | 5,0 | 114 | 11,1 | 5,3 | <0,05 | 4,3 | 3,1 | <1 | 5,3 | <1,0 | 56 | 0,11 | <0,1 | 5,9 | < 0,05 | <5 |
| | | 1° semestre 2018 | 7,64 | 54 | 4,2 | 109 | 9,3 | 4,5 | <0,05 | 5,0 | 3,3 | <1 | 5,1 | <1,0 | 47 | 0,10 | <0,1 | 8,4 | < 0,05 | <5 |
| | | 2° semestre 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACQUEDOTTO COMUNALE MUNICIPIO - CIRCOLARE | media 2017 | 7,81 | 69 | 7,0 | 140 | 14,3 | 8,1 | <0,05 | 2,6 | 2,1 | <1 | 3,2 | 1,00 | 76 | 0,13 | <0,1 | 2,5 | < 0,05 | <5 |
| | | 1° semestre 2018 | 7,89 | 39 | 5,7 | 124 | 11,7 | 6,6 | <0,05 | 2,5 | 2,3 | <1 | 3,1 | <1,0 | 51 | 0,12 | <0,1 | 2,9 | < 0,05 | <5 |
| | | 2° semestre 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA PER NETRO | media 2017 | 7,34 | 52 | 3,3 | 96 | 7,9 | 3,1 | <0,05 | 6,2 | 4,3 | 1,1 | 5,8 | <1,0 | 53 | 0,09 | <0,1 | 4,5 | < 0,05 | <5 |
| | | 1° semestre 2018 | 7,36 | 58 | 3,2 | 97 | 7,8 | 3,0 | <0,05 | 7,5 | 4,3 | 1,1 | 5,8 | <1,0 | 61 | 0,10 | <0,1 | 6,4 | < 0,05 | <5 |
| | | 2° semestre 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |