| COMUNE | PUNTO DI PRELIEVO | PERIODO DI RIFERIMENTO | pH | Residuo fisso a 180° | Durezza | Conducibilità | Calcio | Magnesio | Ammonio | Cloruri | Solfati | Potassio | Sodio | Arsenico | Bicarbornati | Cloro residuo | Floruri | Nitrati | Nitriti | Manganese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *unità di misura* | Unità di pH | mg/l | °F | µS/cm a 20°C | mg/l | mg/l | mg/l NH4 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg/l HCO3 | mg/l | mg/l | mg/l NO3 | mg/l NO2 | µg/l |
| | | *Limiti di legge previsti dal DLgs 31/2001 e s.m.i.* | tra 6,5 e 9,5 | Valore massimo consigliato 1500 | Valori consigliati 15-50 | 2500 | non previsto | non previsto | 0,5 | 250 | 250 | non previsto | 200 | 10 | non previsto | Valore consigliato 0,2 | 1,5 | 50 | 0,5 | 50 |
| CERRIONE | ACQUEDOTTO COMUNALE | media 2018 | 7,17 | 50 | 3,1 | 97 | 8,0 | 2,7 | < 0,05 | 6,1 | 4,0 | 1,2 | 5,7 | <0,1 | 44 | 0,09 | <0,1 | 5,1 | < 0,05 | <5 |
| | | 1° semestre 2019 | 7,31 | 41 | 2,8 | 89 | 7,2 | 2,3 | < 0,05 | 5,8 | 4,5 | 0,9 | 5,4 | <0,1 | 27 | 0,18 | <0,1 | 5,1 | < 0,05 | <5 |
| | | 2° semestre 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FRAZIONE VERGNASCO | media 2018 | 7,23 | 55 | 3,2 | 97 | 8,2 | 2,8 | < 0,05 | 6,7 | 4,1 | 1,1 | 5,2 | <0,1 | 42 | 0,09 | <0,1 | 5,5 | < 0,05 | 7 |
| | | 1° semestre 2019 | 7,19 | 45 | 2,5 | 81 | 6,5 | 2,1 | < 0,05 | 5,9 | 4,1 | 0,9 | 4,8 | <0,1 | 14 | 0,11 | <0,1 | 5,5 | < 0,05 | <5 |
| | | 2° semestre 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |