COMUNE	PUNTO DI PRELIEVO	PERIODO DI RIFERIMENTO	pH	Residuo fisso a 180°	Durezza	Conducibilità	Calcio	Magnesio	Ammonio	Cloruri	Solfati	Potassio	Sodio	Arsenico	Bicarbornati	Cloro residuo	Floruri	Nitrati	Nitriti	Manganese
		unità di misura	Unità di pH	mg/l	°F	µS/cm a 20°C	mg/l	mg/l	mg/l NH4	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l HCO3	mg/l	mg/l	mg/l NO3	mg/l NO2	µg/l
		Limiti di legge previsti dal DLgs 31/2001 e s.m.i.	tra 6,5 e 9,5	Valore massimo consigliato 1500	Valori consigliati 15-50	2500	non previsto	non previsto	0,5	250	250	non previsto	200	10	non previsto	Valore consigliato 0,2	1,5	50	0,5	50
DONATO	ACQUEDOTTO COMUNALE	media 2018	6,75	10	<1	21	1,3	<1	< 0,05	<1	1,4	<1	1,5	< 1,0	19	0,10	<0,1	1,1	< 0,05	< 5
		1° semestre 2019	7,36	10	<1	22	1,4	<1	< 0,05	<1	1,9	<1	1,4	< 1,0	17	0,08	<0,1	1,2	< 0,05	< 5
		2° semestre 2019																		
	FRAZIONE CERESITO	media 2018	6,85	22	1,3	44	3,0	1,2	< 0,05	1,4	2,9	<1	3,4	< 1,0	21	0,10	<0,1	2,6	< 0,05	< 5
		1° semestre 2019	6,85	24	1,2	47	3,1	1,0	< 0,05	1,3	3,3	<1	3,2	< 1,0	23	0,10	<0,1	2,4	< 0,05	< 5
		2° semestre 2019																		