COMUNE	PUNTO DI PRELIEVO	PERIODO DI RIFERIMENTO	pH	Residuo fisso a 180°	Durezza	Conducibilità	Calcio	Magnesio	Ammonio	Cloruri	Solfati	Potassio	Sodio	Arsenico	Bicarbornati	Cloro residuo	Floruri	Nitrati	Nitriti	Manganese
		unità di misura	Unità di pH	mg/l	°F	µS/cm a 20°C	mg/l	mg/l	mg/l NH4	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l HCO3	mg/l	mg/l	mg/l NO3	mg/l NO2	µg/l
		Limiti di legge previsti dal DLgs 18/2023	tra 6,5 e 9,5	non previsto	non previsto	2500	non previsto	non previsto	0,5	250	250	non previsto	200	10	non previsto	non previsto	1,5	50	0,5	50
SALUSSOLA	FRAZIONE BRIANCO	media 2022	7,3	54	4,3	117	11,1	3,7	<0,05	7,7	5,1	1,3	6,4	<1	43	0,09	<0,1	5,5	< 0,05	7
		1° semestre 2023	7,1	71	4,8	122	12,7	3,9	<0,05	9,0	6,4	<1,0	6,1	<1	38	0,10	<0,1	5,1	< 0,05	<5
		2° semestre 2023	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	FONTANA SAN SECONDO	media 2022	7,2	55	4,6	114	11,5	4,0	<0,05	7,6	4,1	1,3	6,0	<1	42	0,11	<0,1	5,8	< 0,05	<5
		1° semestre 2023	7,0	69	5,1	122	13,5	4,1	<0,05	9,0	6,4	<1,0	6,2	<1	37	0,16	<0,1	5,2	< 0,05	<5
		2° semestre 2023	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ACQUEDOTTO COMUNALE	media 2022	7,5	57	5,1	130	13,1	4,3	<0,05	7,4	5,6	1,3	5,8	<1	52	0,09	<0,1	5,6	< 0,05	8
		1° semestre 2023	7,1	70	7,1	122	17,5	6,6	<0,05	9,0	8,9	<1,0	8,8	<1	37	0,16	<0,1	5,3	< 0,05	<5
		2° semestre 2023	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	FRAZIONE ARRO	media 2022	7,5	55	4,7	122	12,3	3,9	<0,05	7,8	4,6	1,3	6,3	<1	47	0,10	<0,1	5,6	< 0,05	7,0
		1° semestre 2023	7,1	72	5,1	123	13,2	4,2	<0,05	8,9	6,5	<1,0	6,3	<1	37	0,10	<0,1	5,5	< 0,05	<5
		2° semestre 2023	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/